

DP1200 服务器 快速指南

资料版本：01(2021-02-10)

东莞记忆存储科技有限公司

版权所有 © 东莞记忆存储科技有限公司 2021。保留一切权利。
非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。


本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。
由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

1 简介


DP1200是记忆公司推出的高性能计算服务器产品，适用于高性能计算、数据库、Web 服务器、虚拟化以及企业基础应用和电信业务应用。DP1200 的主要技术参数如下所示，详细介绍请参见《DP1200 服务器用户指南》。

项目	指标参数
尺寸（高×宽×深）	<ul style="list-style-type: none"> 3.5 英寸硬盘机箱：43 mm×436 mm×748 mm 2.5 英寸硬盘机箱：43 mm×436 mm×708 mm
温度	<ul style="list-style-type: none"> 工作温度：+5°C ~ +45°C (+41°F ~ +113°F)（符合 ASHRAE CLASS A3 和A4 标准） 存储温度：-40°C ~ +65°C (-40°F ~ +149°F) 温度变化每小时小于 20°C (36°F)
湿度	<ul style="list-style-type: none"> 工作湿度：8% RH ~ 90% RH（非凝结） 存储湿度：5% RH ~ 95% RH（非凝结） 湿度变化每小时小于 20% RH
海拔高度	<ul style="list-style-type: none"> ≤3050m，按照 ASHRAE 2015 标准，配置满足 Class A2 时，海拔超过 950m，工作温度按每升高 300m 降低 1°C 计算；配置满足 Class A3 时，海拔超过 950m，工作温度按每升高 175m 降低 1°C 计算；配置满足 Class A4 时，海拔超过 950m，工作温度按每升高 125m 降低 1°C 计算。 3000m 以上不支持配置机械硬盘

2 前后面板



- | | |
|--------------|----------------|
| 1 内置 DVD（可选） | 2 标签卡（含 SN 标签） |
| 3 故障诊断数码管 | 4 健康状态指示灯 |
| 5 网口连接状态指示灯 | 6 NMI 按钮 |
| 7 电源开关按钮/指示灯 | 8 UID 按钮/指示灯 |



- | | |
|----------------------|---------------|
| 1 PCIe Slot 1 | 2 数据传输状态指示灯 |
| 3 连接状态指示灯 | 4 数据传输状态指示灯 |
| 5 连接状态指示灯 | 6 PCIe Slot 2 |
| 7 PCIe Slot 3 | 8 电源模块 1 |
| 9 电源模块指示灯 | 10 电源模块扳手 |
| 11 电源模块 2 | 12 电源模块接口 |
| 13 灵活网卡插卡（可选） | 14 USB 3.0 接口 |
| 15 UID 指示灯 | 16 串口 |
| 17 管理网口 | 18 GE 电口 |
| 19 VGA 接口 | 20 10GE 电口 |
| 21 连接状态指示灯/数据传输状态指示灯 | 22 速率指示灯 |
| 23 10GE 光口 | 24 速率指示灯 |
| 25 连接状态指示灯/数据传输状态指示灯 | — — |

3 指示灯和按钮

前面板指示灯/按钮说明

编号	含义	状态说明	处理操作
3	故障诊断数码管	<ul style="list-style-type: none"> 显示---：表示服务器正常。 显示故障码：表示服务器有部件故障。 	故障码的详细信息，请参考《服务器 iBMC 告警处理》。
4	健康状态指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 绿色（常亮）：表示设备运转正常。 红色（1Hz 频率闪烁）：表示系统有严重告警。 红色（5Hz 频率闪烁）：表示系统有紧急告警。 	处理告警请参考《服务器 iBMC 告警处理》。
5	网口连接状态指示灯	对应主板上 2 个 10GE 网口和 2 个 GE 网口。 <ul style="list-style-type: none"> 绿色（常亮）：表示网口连接正常。 熄灭：表示网口未使用或故障。 	网口故障可更换主板，请联系技术支持处理。
6	NMI 按钮	NMI 按钮可以触发服务器产生一个不可屏蔽中断。可手动按 NMI 按钮或者通过 iBMC Web 界面远程控制。	无

编号	含义	状态说明	处理操作
		<ul style="list-style-type: none"> NMI 按钮主要在无法使用操作系统的情况下使用。在服务器正常运行期间，不应使用该功能。 NMI 按钮仅用于内部调测，使用时需要操作系统中有对应的 NMI 中断处理程序，否则可能引起系统崩溃。请谨慎使用。 	
7	电源开关按钮/指示灯	电源指示灯说明： <ul style="list-style-type: none"> 熄灭：设备未上电。 黄色（闪烁）：表示 iBMC 管理系统正在启动。 黄色（常亮）：表示设备处于待上电状态。 绿色（常亮）：表示设备已正常上电。 电源按钮说明： <ul style="list-style-type: none"> 上电状态下短按该按钮，OS 正常关闭。 上电状态下长按该按钮 6 秒钟可以将服务器强制下电。 待上电状态下短按该按钮，可以进行上电。 	无
8	UID 按钮/指示灯	UID 指示灯说明： <ul style="list-style-type: none"> 蓝色（常亮/闪烁）：表示服务器被定位。 熄灭：表示服务器未被定位。 UID 按钮说明： <ul style="list-style-type: none"> 短按该按钮，可以打开/关闭定位灯。 长按该按钮 4 ~ 6 秒钟，可以复位服务器的 iBMC 的管理系统。 	无

后面板指示灯说明

编号	含义	状态说明	处理操作
9	电源模块指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 绿色（常亮）：表示输入和输出正常。 绿色（1Hz/闪烁）： <ul style="list-style-type: none"> 表示输入正常，服务器为 Standby 状态，电源进入 MV6 模式（输出电压为 6.7V）。 表示输入过欠压。 表示电源进入深度休眠模式。 绿色（4Hz/闪烁）：表示在线升级过程中。 橙色（常亮）：表示输入正常，电源过温保护、电源输出过流/短路、输出过压、短路保护、器件失效（不包括所有的器件失效）等原因导致无输出。 熄灭：表示无交流电源输入。 	<ul style="list-style-type: none"> 绿色（1Hz/闪烁）：如果服务器已经正常上电，指示灯仍然保持此状态，需要更换电源模块。 橙色（常亮）：需要更换电源模块。
15	UID 指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 蓝色（常亮/闪烁）：表示服务器被定位。 熄灭：表示服务器未被定位。 	无
17/18	管理网口/GE 电口	连接状态指示灯 <ul style="list-style-type: none"> 绿色（常亮）：表示网络连接正常。 熄灭：表示网络未连接。 	无

编号	含义	状态说明	处理操作	
	数据传输状态指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 黄色（闪烁）：表示有数据正在传输。 熄灭：表示当前无数据传输。 	无	
20	10GE 电口	速率指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 绿色（常亮）：表示Link 链路速率为10Gbit/s。 黄色（常亮）：表示Link 链路速率为1Gbit/s。 熄灭：表示网络未连接。 	无
		连接状态指示灯/数据传输状态指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 绿色（常亮）：表示网络连接正常。 绿色（闪烁）：表示有数据正在传输。 熄灭：表示网络未连接。 	无
23	10GE 光口	连接状态指示灯/数据传输状态指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 绿色（常亮）：表示网络连接正常。 绿色（闪烁）：表示有数据正在传输。 熄灭：表示网络未连接。 	无
		速率指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 绿色（常亮）：表示当前数据传输速率为10Gbit/s。 黄色（常亮）：表示当前数据传输速率为10Gbit/s 以外的其它速率。 熄灭：表示网络未连接。 	无


4 安装

须知


- 拆卸和安装 DP1200 前，必须先佩戴防静电腕带或防静电手套，以免损坏 DP1200 上的静电敏感器件。
- 安装 DP1200 时，至少两人以上进行搬运，将其水平放置，放置在滑道上，推入机柜。

1. 安装服务器。

- 佩戴防静电腕带或防静电手套。
- 将 DP1200 放置在滑道上，推入机柜。
- 将 DP1200 两端挂耳紧贴机柜方孔条时，拧紧挂耳上的松不脱螺钉，固定 DP1200。



2. 连接业务网口和管理网口。



3. 连接电源线缆。

服务器连接的外部电源空气开关电流规格推荐如下：

- 交流电源：32A
- 直流电源：63A

5 上电

以下任何一个操作均可使 DP1200 上电：

- 电源模块已经正确安装到位，但是未上电，DP1200 将随电源模块一起上电。
- 电源模块已上电，DP1200 处于 Standby 状态，可通过前面板的电源按钮控制重新上电。
- 远程管理情况下，通过 iBMC 管理软件控制 DP1200 的上电。
通过 iBMC WebUI 或者在 iBMC CLI 执行 `ipmcset -d powerstate -v 1` 命令，将服务器上电。具体操作步骤请参见《服务器 iBMC 用户指南》。

6 故障码参考

故障码	故障描述	备注
---	设备运行正常。	—
C0X	CPUX 异常或故障。	X 为 CPU 编号。
XXX	DIMM XXX 异常或故障。	XXX 为内存编号。
A00	入风口温度超过服务器工作温度范围。	—
A0X	CPUX 温度超过 CPU 工作温度范围。	X 为 CPU 编号。
P0X	电源 X 异常或故障。	X 为电源模块编号。
F0X	风扇 X 异常或故障。	X 为风扇模块编号。
b01	主板电源异常。	—
b02	RAID 卡异常或故障。	—
L01	线缆未插稳或连接错误。	—
E01	CMOS 电池异常。	—
HXX	XX 号槽位硬盘异常或故障。	XX 为硬盘编号。

上表中的变量 X 为阿拉伯数字。

7 后续任务

DP1200 安装到机柜并正常上电后，请参见《DP1200 服务器用户指南》完成配置服务器等后续任务。

获取方式：

- 通过记忆技术支持网站获取：<http://support.ramaxel.com/>
- 联系供应商获取

8 附录：电子电气产品有毒有害物质声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	镉(Cd)	铅(Pb)	汞(Hg)	六价铬(Cr+6)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
机箱	○	—	○	○	○	○
PCBA	○	—	○	○	○	○
线缆	○	—	○	○	○	○
配套设备	○	—	○	○	○	○
配件	○	—	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

“○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

“—”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

9 附录：限用物质含有情况标示声明

部件名称	限用物质及其化学符号					
	镉(Cd)	铅(Pb)	汞(Hg)	六价铬(Cr+6)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
机箱	○	—	○	○	○	○
PCBA	○	—	○	○	○	○
线缆	○	—	○	○	○	○
配套设备	○	—	○	○	○	○
配件	○	—	○	○	○	○

備考 1. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 2. “—”係指該項限用物質為排除項目。